

## 要安全確認計画記載建築物（防災拠点建築物）の耐震診断結果

建物の名称	建物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上 主要な部分の 地震に対する 安全性の 評価の結果	耐震改修等の予定		備考
					内容	実施時期	
笠岡市水道局 上下水道部庁舎	笠岡市十一番町 4番地1	庁舎 (事務所)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.11 C <sub>TU</sub> ・S <sub>D</sub> =0.79	—	—	Z=0.9 G=1.0 U=1.25